

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Акт обследования
20.07.2015 г. 16.00 час

составлен

Территориальным отделом Управления Ропотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

На основании письма директора МБОУ СОШ № 81 о проведении обследования образовательного учреждения группой специалистов в составе (специалистом):

Толстова Ольга Николаевна	главный специалист-эксперт	
---------------------------	----------------------------	--

проведено обследование 09.07.2015 в 10.00 час

за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 Свердловская область, г. Екатеринбург, Избирателей ул., 68 на объекте(ах):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81	г. Екатеринбург, Избирателей ул., 68
---	--------------------------------------

В результате установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81
2.	адрес	Свердловская область, г. Екатеринбург, Избирателей ул., 68
3.	дата регистрации	22.11.1996
4.	ИНН	6663059391
5.	ОКПО	46646397
6.	ОГРН	1026605613320
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.21.2
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Лазарева Анжелла Рашитовна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	325-45-80

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81						
2.	адрес	г. Екатеринбург, Избирателей ул., 68						
3.	ОКВЭД	80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Лазарева Анжелла Рашитовна ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	325-45-80						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	39	0	388	0	0	0
		женщины	35	0	166	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	317	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	71	0	0	0
		население трудоспос.возр.	39	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0	

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
3. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Описательная часть

Обследование помещений МБОУ СОШ № 81 проведено 09.07.2015 г. по заявлению директора ОУ о проведении обследования помещений школы в связи с запросом Орджоникидзевского районного суда (по устранению нарушений, указанных в справке, составленной по результатам обследования от 17.03.2015 г.).

Обследованием установлено:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения согласно справке от 17.03.2015 г.	Устранение
1.	2.3.6.1079-01	3.8.	ст.22 п.1	На момент обследования производственные ванны в столовой школы не оборудованы воздушными разрывами от канализации.	Выполнено, производственные ванны в столовой школы оборудованы воздушными разрывами от канализации.
2.	2.3.6.1079-01	5.5. 5.16.	ст.17 п.1	Имеются дефекты покрытия стен (трещины, осыпания штукатурки, грибковые поражения) в кондитерском цехе столовой, загрузочной, что затрудняет проведение уборки помещений и может привести к загрязнению продукции. Требуется проведение ремонтных работ.	Выполнено, проведён ремонт осыпающихся участков стен в кондитерском цехе столовой и в загрузочной.
3.	2.3.6.1079-01	5.6.	ст.17 п.1	На момент обследования требуется ремонт пола в коридоре столовой при входе в помещение холодильных камер - доски пола деформированы, проваливаются; настеленный сверху линолеум не закреплён, что затрудняет проведение е уборки в помещениях столовой и может привести к травматизму персонала.	Выполнено, ремонт пола в коридоре столовой при входе в помещение холодильных камер проведён, настелен новый линолеум, закреплён под плинтус.
4.	2.3.6.1079-01	5.9. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	ст.17 п.1	В холодном цехе столовой отсутствует бактерицидная лампа.	Выполнено, в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.
5.	2.3.6.1079-01	5.11. 5.12.	ст.17 п.1	В помещениях столовой требуется замена оконных блоков, оконные рамы с дефектами, частично не открываются, что делает невозможным проведение генеральных уборок в помещениях.	Не устранено. Администрацией школы направлена заявка на проведение ремонтных работ для включения в целевые программы финансирования на 2016 г.
6.	2.4.2.2821-10	4.23.	ст.29 п.1	Кабинет врача оборудован не в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность: не соответствует требованиям отделка стены в месте установки умывальной раковины, не приобретена медицинская мебель (столы, шкафы) с покрытием, позволяющим проводить мытье с применением дезинфицирующих средств.	Выполнено частично, выполнена отделка стены керамической плиткой в месте установки умывальной раковины. Медицинская мебель не приобретена - направлена заявка на выделение средств для приобретения медицинской мебели.
7.		4.28.	ст.28 п.1	На момент обследования в кабинете физики многочисленные трещины на потолке.	Выполнено, проведён ремонт потолка, установлен подвесной потолок с заменой светильников.


8.		4.29.	ст.28 п.1	При выборочном обследовании учебных помещений требуется ремонт пола (ремонт, замена линолеума) в кабинете физики, технологии для девочек.	Выполнено
9.		7.1.9.	ст.28 п.1	При выборочном обследовании учебных помещений требуется замена окон в кабинете технологии, спортивном зале.	Не выполнено, направлена заявка на выделение средств для замены линолеума.
10.		7.2.5.	ст.28 п.1	При выборочном обследовании учебных кабинетов установлено, что светильники с люминесцентными лампами располагаются не параллельно светонесущей стене.	Выполнено
11.	2.4.5.2409-08	6.8	ст.17 п.1	Не все учащиеся школы получают организованное горячее питание (в том числе двухразовое).	На момент обследования организацию горячего питания учащихся оценить не возможно в связи с окончанием учебного года.
12.		6.22	ст.17 п.1	На момент обследования в столовой школы № 81 фактический рацион питания детей не соответствует примерному утверждённому меню, как по перечню блюд, так и по массе порций.	На момент обследования организацию горячего питания учащихся оценить не возможно в связи с окончанием учебного года.

Выявленные нарушения

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	2.3.6.1079-01	5.11. 5.12.	ст.17 п.1	В помещениях столовой требуется замена оконных блоков, оконные рамы с дефектами, частично не открываются, что делает невозможным проведение генеральных уборок в помещениях.
2.	2.4.2.2821-10	4.23.	ст.29 п.1	Кабинет врача оборудован не в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность: не приобретена медицинская мебель (столы, шкафы) с покрытием, позволяющим проводить мытье с применением дезинфицирующих средств.
3.		7.1.9.	ст.28 п.1	При выборочном обследовании учебных помещений требуется замена окон в кабинете технологии, спортивном зале.

Акт составлен:


главным специалистом-экспертом

 Толстой Ольгой Николаевной

К акту прилагаются


акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз

С актом обследования ознакомлен:



руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Акт обследования получил

 21.03.2015г.

должность

подпись

ФИО

